SIMBOLO	DESCRIZIONE
KWh	Punto di consegna B.T. ENEL
QC	Quadro elettrico contatori
QGP	Quadro elettrico generale parcheggio
QIR	Quadro elettrico pompe vasca irrigazione in centralino modulare stagno IP55 entro contenitore da esterno tipo Conchiglia costituito da n.1 int. aut. magn. 4x10A + int. salvamotore + contattore 40A + selettore 0–M–A + int. sezionatore con fusibili e centralina per elettrosonda
QPP	Quadro elettrico pompe vasca prima pioggia in centralino modulare stagno IP55 entro contenitore da esterno tipo Conchiglia costituito da n.1 int. aut. magn. 4x10A + int. salvamotore + contattore 40A + selettore 0–M–A + oroglogio prog. + int. sezionatore con fusibili e centralina per elettrosonda
QSK	Quadro impianto skidata
	Interruttore unipolare da incasso
	Presa da incasso 2P+T 10A
	Presa bipasso da incasso 2P+T 10/16A comandata e protetta direttamente da quadro
1	Gruppo prese costituito da n.6 prese unel schuko 2P+T 10/16A
TD	Punto di utilizzo generico per trasmissione dati
2	Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 36W
12	Plafoniera con armatura in acciaio stampato e schermo prismatizzato cablata e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W
36	Plafoniera con armatura in acciaio e ottica per videoterminali cablata e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W
	Plafoniera da parete completa di lampada fluorescente compatta 2x11W
	Punto luce a parete
1	Proiettore da esterno IP65 completo di lampada alogena 250W
	Plafoniera autonoma stagna IP65 per illuminazione di emergenza con corpo in materiale autoestinguente autonomia 1 ora con batterie al Nickel–Cadmio ricaricabili completa di tubo fluorescente 18W
t°	Termostato ambiente
LB	Lettore di badge

TECNOENGINEERING S.R.L. SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE - P.I. 04499500488
Via A. da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE Tel. 055-606269 055-600495 Fax 055-619535 E-mail: studio@tecnoengineering.com - http://www.tecnoengineering.com

SIMBOLO	DESCRIZIONE
MN	Monitor
C	Caldaia a gas murale 220V
TB	Tabellone luminoso libero/completo
	Presa telefonica
CDZ/I	Unità condizionamento interna
CDZ/E	Unità condizionamento esterna
	Posto citofonico interno
	Posto citofonico esterno
C1 C2	Cancello elettrico 1 e 2
CR	Colonna ricarica batterie motorini 220V
CA	Cassa automatica 220V
21	Allacciamento colonna 21 ingresso (sbarra + emettitrice biglietti) 220V
41	Allacciamento colonna 41 uscita (sbarra + ricevitrice biglietti) 220V
E	Crepuscolare esterno IP55
	Dispersore di terra puntazza a croce acciaio zincato h=2mt entro pozzetto ispezionabile

TECNOENGINEERING S.R.L. SERVIZI E PRESTAZIONI TECNICHE - P.I. 04499500488
Via A. da Settimello, 22 - 50135 FIRENZE Tel. 055-606269 055-600495 Fax 055-619535 E-mail: studio@tecnoengineering.com - http://www.tecnoengineering.com