TECNOENGINEERING S.R.L.
Via Arrigo da Settimello 22 - 50135 Firenze
Telefono 055600495 - 055606269 Fax 055619535

REV. N.	DEL	REV. N.	DEL	REV. N.	DEL
1	21/12/2005	.	.	.	.

COMMITTENTE **FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.**

TITOLO **IMPIANTO ELETTRICO PARCHEGGIO VIALE PIERACCINI**

COMMESSA N. -

PREC. /

FOGLIO 1/2

SEGUE 2/2

RADICE TAVOLE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |

NUMERO TAVOLE

PROGETTO PRELIMINARE | PROGETTO ESECUTIVO | AS BUILT ●

OGGETTO
SCHEMA ELETTRICO:
QUADRO CONTATORI QC

NOTE

DATA -

ACAD 20304MC-B1

TAV. **B1**

DATI GENERALI QUADRO				
SIGLA	SISTEMA	Icc IN INGR.	ESECUZIONE	GRADO PROT.
QC	TT	6KA	STAGNA	IP55
TIPOLOGIA **In contenitore in materiale isolante doppio isolamento**			DIMENSIONI IN mm	

DESTINAZIONE	SIGLA CIRCUITO / TENSIONE Vn (Volt)	CORRENTE IMP. IB (Amp) / POT. ASS. P (Watt)	DESCRIZIONE	CORRENTE NOM. In (Amp) / POT. MAX Pmax (VA)	LUNGH. LINEA (mt) / CADUTA TENS. V%	LUNGH. MAX PROT. (mt) / Icc FINE LINEA (KA)	PORTATA IZ (Amp.) / FASI DISTRIBUZIONE	TIPO DI CAVO / SEZIONE CAVO (mmq)
Fornitura Enel in b.t. 380V								
Al quadro generale parcheggio QGP			*int. aut. magnet. diff. selettivo 4x40A Id=500mA*	40			89	*FG70R/0.6-1*
	380			24000			RSTN	5x25

I disegni sono di nostra proprieta' esclusiva, la riproduzione e vietata senza esplicita autorizzazione scritta, i trasgressori saranno perseguiti a termini di legge