

MORSETTO		N.	TIPO	
L1	1	CBD.10		
L2	2	CBD.10		
L3	3	CBD.10		Da Quadro QB1 – Portenza B1.15
N	4	CBD.10		FG7OR 1(566)
	T	CBD.10		
L1.QC4.1	5	CBD.4		1/2 Luce scala B
N.QC4.1	6	CBD.4		N07 V-K 1(2(1X2,5))+PE2,5
	T	CBD.4		
L1.QC4.2	7	CBD.4		1/2 Luce scala B
N.QC4.2	8	CBD.4		N07 V-K 1(2(1X2,5))+PE2,5
	T	CBD.4		
L2.QC4.3	9	CBD.2		Autoalim. scala B
N.QC4.3	10	CBD.2		N07 V-K 1(2(1X1,5))+PE1,5
	T	CBD.2		
L3.QC4.4	11	CBD.4		Luce locale ENEL
N.QC4.4	12	CBD.4		N07 V-K 1(2(1X2,5))+PE2,5
	T	CBD.4		
L3.QC4.5	13	CBD.6		Prese di servizio locali tecnici liv.piaz.
N.QC4.5	14	CBD.6		N07 V-K 1(2(1X4))+PE4
	T	CBD.6		
L3.QC4.6	15	CBD.4		Luce locali 1S e 2S
N.QC4.6	16	CBD.4		N07 V-K 1(2(1X2,5))+PE2,5
	T	CBD.4		
L3.QC4.7	17	CBD.4		Luce locali PT e P1
N.QC4.7	18	CBD.4		N07 V-K 1(2(1X2,5))+PE2,5
	T	CBD.4		
L2.QC4.8	19	CBD.2		Autoalimentate Locali tecnici
N.QC4.8	20	CBD.2		N07 V-K 1(2(1X1,5))+PE1,5
	T	CBD.2		
L2.QC4.9	21	CBD.6		Prese di servizio locali tecnici
N.QC4.9	22	CBD.6		N07 V-K 1(2(1X4))+PE4
	T	CBD.6		
L2.QC4.10	23	CBD.6		QDZ locale UPS
N.QC4.10	24	CBD.6		N07 V-K 1(2(1X4))+PE4
	T	CBD.6		
L2.QC4.11	25	CBD.2		Riserva
N.QC4.11	26	CBD.2		N07 V-K 1(2(1X1,5))+PE1,5
	T	CBD.2		

						COMMITTENTE Firenze Parcheggi spa	OGGETTO QC4 – Quadro servizi scala B Schema morsettiera	FILE	
2	MARZO 2005	AS-BUILT						DISEGNO E3	
1	26.06.2003	EMISSIONE					FOGLIO 6	SEGUE	
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					