

MORSETTO					N.		TIPO	
L1.QB1.1	1	CBD.	Dol q. di telecambio OE FG7R/N07 V-K PE 1(4(1X150))+PE95	D				
L2.QB1.1	2	CBD.						
L3.QB1.1	3	CBD.						
N.QB1.1	4	CBD.						
L1.QB1.4	T	CBD.	Quadro Sprinkler FG7R/N07 V-K PE 1(4(1X25))+PE25	B1.1				
L2.QB1.4	5	CBD.35						
L2.QB1.4	6	CBD.35						
L3.QB1.4	7	CBD.35						
N.QB1.4	8	CBD.35	Quadro idranti antinc. FG7R/N07 V-K PE 1(4(1X25))+PE25	B1.2				
L1.QB1.5	T	CBD.35						
L2.QB1.5	9	CBD.35						
L3.QB1.5	10	CBD.35						
N.QB1.5	11	CBD.35	Motopompa Sprinkler FG7OR 1(5G6)	B1.3				
L1.QB1.6	T	CBD.35						
L2.QB1.6	13	CBD.10						
L3.QB1.6	14	CBD.10						
N.QB1.6	15	CBD.10	Motopompa idranti FG7OR 1(5G6)	B1.4				
L1.QB1.7	T	CBD.10						
L2.QB1.7	17	CBD.10						
L3.QB1.7	18	CBD.10						
N.QB1.7	19	CBD.10	Quadro centrale idrica FG7OR 1(5G10)	B1.5				
L1.QB1.8	T	CBD.16						
L2.QB1.8	21	CBD.16						
L3.QB1.8	22	CBD.16						
N.QB1.8	23	CBD.16	Quadro 1 sollev. acque lato scala A FG7OR 1(5G10)	B1.6				
L1.QB1.9	T	CBD.16						
L2.QB1.9	25	CBD.16						
L3.QB1.9	26	CBD.16						
N.QB1.9	27	CBD.16	Quadro 2 sollev. acque lato scala B FG7OR 1(5G10)	B1.7				
L1.QB1.10	T	CBD.16						
L2.QB1.10	29	CBD.16						
L3.QB1.10	30	CBD.16						
N.QB1.10	31	CBD.16	Pompe vasca centrale idrica FG7OR 1(5G6)	B1.8				
L1.QB1.11	T	CBD.16						
L2.QB1.11	33	CBD.10						
L3.QB1.11	34	CBD.10						
N.QB1.11	35	CBD.10	Quadro C11 – Livello S2 FG7OR 1(5G10)	B1.9				
L1.QB1.12	T	CBD.16						
L2.QB1.12	37	CBD.16						
L3.QB1.12	38	CBD.16						
N.QB1.12	39	CBD.16	Quadro C1 – Livello S1 FG7OR 1(5G10)	B1.10				
L1.QB1.13	T	CBD.16						
L2.QB1.13	41	CBD.16						
L3.QB1.13	42	CBD.16						
N.QB1.13	43	CBD.16	Quadro C3 – Rampe C-D FG7OR 1(5G16)	B1.11				
L1.QB1.14	T	CBD.16						
L2.QB1.14	45	CBD.25						
L3.QB1.14	46	CBD.25						
N.QB1.14	47	CBD.25	Quadro vent. covedio A FG7OR 1(5G10)	B1.12				
L1.QB1.15	T	CBD.25						
L2.QB1.15	49	CBD.16						
L3.QB1.15	50	CBD.16						
N.QB1.15	51	CBD.16	Quadro vent. covedio B FG7OR 1(5G10)	B1.13				
L1.QB1.16	T	CBD.16						
L2.QB1.16	53	CBD.16						
L3.QB1.16	54	CBD.16						
N.QB1.16	55	CBD.16						
	56	CBD.16						
	T	CBD.16						

					COMMITTENTE Firenze Parcheggi spa	OGGETTO Quadro QB1 generale di distribuzione Schema morsettiera	FILE	
2	MARZO 2005	AS-BUILT					DISEGNO E3	
1	26.06.2003	EMISSIONE					FOGLIO 10	
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO			SEGUE 11	