



FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

Sede Legale: Via G. La Pira 21 - 50121 Firenze
Telefono 055/27.20.11 Fax 055/27.20.134

NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE E
NUOVO INGRESSO AL PLESSO DIDATTICO
DELLA FACOLTA' DI ARCHITETTURA

VARIANTE AI PROGETTI:
Concessione Edilizia lotto 1 n. 61/2012
Concessione Edilizia lotto 2 n. 426/2016

DESCRIZIONE ELABORATO

TA-10

TRATTAMENTO ARIA
PIANTA PIANO TERRAZZA E COPERTURA

☐ PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☒ ESECUTIVO

PROT. N.		DATA		NOVEMBRE 2015		SCALA		1:50			
SOSTITUISCE IL N.											
AGG.		DATA		FIRMA		AGG.		DATA		FIRMA	
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>				

Responsabile del procedimento: Dr. Arch. Richard A. Cammarano

Committente: FIRENZE PARCHEGGI SPA
via G. La Pira 21 - Firenze

Progettisti: Prof. Arch. Alberto Breschi, Prof. Arch. Guido Ferrara
Dr. Arch. Nicola Ferrara, Dr. Arch. Barabara Lami,
Dr. Arch. Giovanni Todesca, Dr. Arch. Matteo Zetti

Variante 2012 /2015: Prof. Arch. Alberto Breschi

Strutture: Prof. Arch. Giacomo Tempesta

Impianti: P.I. Giovanni Ghini

Piano di sicurezza: Arch. Tommaso Chiti

Collaboratori: Arch. Claudia Giannoni, Arch. Michele Argiolas, Arch. Gianluca Chiostrì

Unità Interna Canalizzabile
L. mm. 750 - Prof. 620 - H. 200

Griglie di Ripresa mm 600 x 100

Recuperatore di calore: Portata d'aria: mc. 500
Dim. mm. h. 301 Largh. 828 Prof. 816 - Peso: Kg. 33

Bocchette di aspirazione aria da 70 mc/h cad.

- VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN CANTIERE.
- VERIFICARE LE QUOTE CON ELABORATI COSTRUTTIVI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICI.
N.B.: L'impresa è tenuta al controllo di dimensioni, misure, allineamenti, quote, sezioni e, in genere, di ogni elemento che concorre alla costruzione del manufatto, essendo l'unica responsabile della corretta esecuzione dei lavori.
Qualora l'impresa rilevi nei grafici discordanze o errori, è tenuta ad avvisare immediatamente il progettista ed il direttore dei lavori prima dell'esecuzione delle opere.

