



ICET INDUSTRIE SPA

Sede Legale: Via delle Industrie 37 - 50046 POGGIORENSI (SI) - ITALY
 Cap. S.p.A. € 1.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000
 Sede Operativa: Via delle Industrie 37 - 50046 POGGIORENSI (SI) - ITALY
 P.le della Libertà 120 - 50139 FIRENZE (FI) - ITALY
 Tel. 055/2399555 - Fax 055/2399556 - Email: icet@icetspa.com
 Website: www.icetspa.com



Operatore: Stavichini Tubero

Data: 26/11/05

Impianto: PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZALE CADUTI NEL
LAGER - FIRENZE

Quadro: QUADRO RAMPA INGRESSO

Strumento

Unilap 100 matricola BN94487CB (4033)

Prog. Sigla	Tipo Interruttore	N° poli	I Nom. (A)	Curva	Tipo Differenz	Tempo di Intervento	I Norm (A)	Classe	I _d (mA)	U _e Tensione di RE a terra (kV)	Risposta La a terra (ms)	Tempo di Intervento (ms)
1 QF1	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	17
2 QF2	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	18
3 QF3	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	18
4 QF4	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	34
5 QF5	Int. MTD DS941/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	1	11
6 QF6	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	24
7 QF7	Int. MTD DS941/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	17
8 QF8	Int. MTD DS941/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	10