



ICET INDUSTRIE SPA

Sede Legale: Via J. J. Rousseau, 22 - 50139 POGGIORENSI (SI) ITALY
 Tel. 0571 420925 - Fax 0571 420926 - E-mail: icet@icet.it
 Succursale: 40144 Bologna, Emilia Romagna - Tel. 051 261101 - 051 261102 - 051 261103 - 051 261104
 Succursale: 40138 Bologna, Emilia Romagna - Tel. 051 261105 - 051 261106 - 051 261107 - 051 261108
 Internet: www.icet.it e-mail: icet@icet.it



Operatore: **STIMCHI TIBERG**

Data: **25/01/06**

Impianto: **PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZALE CADUTI NEI**

LAGER - FIRENZE
 Quadro: **QUADRO GASSA**

Stipendio:

Unilap 100 matricola BN84487CB (4033)

Prog.	Segla.	Tip. Interruttore	N° poli	I Nom. (A)	Curva	Tip. Differenz	Tempo di Intervento	I Nom. (A) Classe	I _d (mA)	U _i (Tensione al contatto (V))	R _{sc} (Resistenza di terra (ohm))	T _a (Tempo di intervento (ms))	
1	QF1	Interruttore S204 C 32A	4	32	C	Blocco differenziale DDA204 S AC 63A 500mA	Selettivo	63	AC	500	1	0,84	130
2	QF2	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	24
3	QF3	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	1	13
4	QF4	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	14
5	QF5	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	14
6	QF6	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	10
7	QF7	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	29
8	QF8	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	8
9	QF9	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	21
10	QF10	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	18
11	QF11	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	44
12	QF12	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	24
13	QF13	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	9
14	QF14	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	20
15	QF15	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	18
16	QF16	Interruttore S204 C 16A	4	16	C	Blocco differenziale DDA204 AC 25A 30mA	Istantaneo	25	AC	30	0,1	0	39
17	QF17	Int. MTD DS951/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	10
18	QF18	Int. MTD DS951/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	10
19	QF19	Int. MTD DS951/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	14
20	QF20	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	14
21	QF21	Int. MTD DS951/AC C16 1P+N Id=0,03A	1P+N	16	C		Istantaneo	16	AC	30	0,1	0	20
22	QF22	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	9
23	QF23	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	0	19
24	QF24	Int. MTD DS951/AC C10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0,1	1	19
25	QF1A	Int. MTD DS951/IA B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,3	4	44
26	QF2A	Int. MTD DS951/IA B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	3	44
27	QF3A	Int. MTD DS951/IA B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,1	0	44
28	QF4A	Int. MTD DS951/IA B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,1	0	44

PACIFIC



Date: 28/1/06

Quadro: QUADRO CASSA

Unilap 100 mairicola BNB4487CB (4033)

Prog.	Sigla	Tipo Intervento	N° poli	I Nom (A)	Curva	Tipo Differenz.	Tempo di Intervento	I Nom (A) Classe	I _d (mA)	UL (Tensione o RE di linea (V))	I _a (tempo di intervento) (s)		
29	QF6A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	1	28
30	QF6A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	2	35
31	QF7A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	3	40
32	QF6A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	0	9
33	QF9A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	0	11
34	QF10A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	1	19
35	QF11A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,1	3	40
36	QF12A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,3	3	40
37	QF13A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,1	1	27
38	QF14A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	2	33
39	QF15A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,1	0	10
40	QF16A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,3	1	19
41	QF17A	Int. MTD DS951/A B10 1P+N Id=0,03A	1P+N	10	B		Istantaneo	10	A	30	0,2	3	38

~~10/11/19~~