

7.4 Certificato di collaudo quadro

Via Molinello 8/B - 21040 Jerago (VA) ITALY
Tel. +39 (0331) 212941
Fax +39 (0331) 216102
E-mail: info@sices.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

No: 19965

Data: 21/10/2005
Pag.: Page 1 of 2

S.I.C.E.S. SRL - Via Molinello 8/B di 21040 JERAGO (VA) dichiara qui di seguito che il prodotto:

Tipo: **ANS**

Modello: **Quadro automatico di controllo per gruppo elettrogeno**

Serie: **DST4600A - automatico**

Matricola: **051612**

N° disegno: **051612**

risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie

73/23/CEE	DIRETTIVA BASSA TENSIONE
89/336/CEE	DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
89/392/CEE	DIRETTIVA MACCHINE
93/68/CEE	DIRETTIVA PER LA MARCATURA CE

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche indicate sul retro

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata affissa la marcatura CE : 04

Jerago, 21/10/05

S.I.C.E.S. s.r.l.
AUTOMAZIONE
21040 JERAGO (Varese)
franchi
(Il responsabile tecnico)

Via Molinello 8/b - 21040 Jerago (VA) ITALY
 Tel. +39 (0331) 212941
 Fax. +39 (0331) 216102
 E-mail: info@sices.it

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
No:19965

 Data : 21/10/2005
 Pag.: Page 2 of 2

Riferimento alle norme e/o specifiche, o parti di esse, utilizzate per la presente dichiarazione di conformità :

norme armonizzate :

nr	Edizione	titolo	parti
CEI EN 60439-1	QUARTA	APPARECCHIATURE ASSIEMATE DI PROTEZIONE E MANOVRA PER BASSA TENSIONE (quadri BT)	

altre norme e/o specifiche tecniche:

nr	Edizione	titolo	parti
----	----------	--------	-------

altre soluzioni tecniche, i cui dettagli sono inclusi nella documentazione tecnica o fascicolo tecnico (di costruzione) :

Fascicolo tecnico: 051612

Certificato di collaudo in allegato

Altri riferimenti o informazioni richiesti dalla(e) direttiva(e) comunitaria(e) applicabile(i) :

Il Quadro oggetto della presente dichiarazione rientra nei limiti di sovratemperatura richiesti dalla normativa CEI-EN 60439-1

Via Molinello 8/b - 21040 Jerago (VA) ITALY
 Tel.+39 (0331)212941
 Fax +39 (0331)216102
 E-mail: info@sices.it

CERTIFICATO DI COLLAUDO

 Data : 21/10/2005
 Pag.: Page 1 of 1

L'apparecchiatura:

Serie:	DST4500A - automatico	Nr. di matricola:	051612	Nr. di disegno:	051612
--------	------------------------------	-------------------	---------------	-----------------	---------------

è stata collaudata secondo le indicazioni della norma CEI EN 60439-1 par. 8.3.1/2/3/4 mediante le prove individuali per apparecchiature ANS

	Pos	Neg	N/A
1. Prove o verifiche meccaniche (CEI EN 60439-1 Par.8.3.1/2/3/4)			
1.1 Verifica conformità alle specifiche d'ordine	V		
1.2 Controllo grado di protezione	V		
1.3 Controllo di costruzione della struttura	V		
1.4 Controllo corrispondenza componenti	V		
1.5 Controllo di montaggio degli apparecchi di potenza	V		
1.6 Controllo del cablaggio e della marcatura	V		
2. Prove elettriche (CEI EN 60439-1 Par.8.3.3/4)			
2.1 Prova di continuità dei circuiti	V		
2.2 Circuiti aus. c.c.: prova dielettrica 1000V per 1'	V		
2.3 Circuiti aus. c.c.: verifica isolamento > 50Mohm	V		
2.4 Circuiti di potenza: prova dielettrica 2500V per 1'	V		
2.5 Circuiti di potenza : verifica di isolamento > 50 Mohm	V		
2.6 Prova funzionale senza carico			V
2.7 Prova funzionale con carico (max. disp. 150kW)	V		
2.8 Verifica circuito di terra	V		
3. Esito finale			
3.1 Collaudo - Test	V		
3.2 Note - Notes			

 S.I.C.E.S. s.r.l.
 AUTOMAZIONE
 21040 JERAGO (VA) (Italy)

 Corbelli Emanuele Corbelli
 COSTRUTTORE

 S.I.C.E.S. s.r.l.
 AUTOMAZIONE
 21040 JERAGO (VA) (Italy)

 Sig. Sergio Buresch
 COLLAUDATORE

CLIENTE