



# ICET INDUSTRIE Spa

Sede Legale: Via delle Piave 10 - 57136 POGGIORESI (SI) - ITALY  
 Cap. Soc. € 1.000.000,00 - I.C. 01550010535 - P.I. 01550010535 - A.S. 01550010535  
 Sede Operativa: Via delle Piave 10 - 57136 POGGIORESI (SI) - ITALY  
 Cont. Tel. 0571 999999 - Fax 0571 999999 - E-mail: icet@icetspa.com  
 Web: www.icetspa.com



Operatore: SANCA TIRNO

Data: 25/11/06

Impianto: PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZALE CADUTI NEI  
LAGER - FIRENZE

Quadro: QUADRO CENTRALE IDRICA

Strumento:

Unilap 100 matricola 6N94487CB (4033)

Prog.	Segla	Tipo Interruttore	N° poli	I Nom. (A)	Curva	Tipo Differenz	Tempo di Intervento	Norm. (A)	Classe	Id (mA)	U <sub>t</sub> (Tensione d'isolamento (V))	Resistenza d'isolamento (MΩ)	Temperatura ambiente (°C)
1	QF1	Int. MTD DS941/AC C10 1P+N Id=0.03A	1P+N	10	C		Istantaneo	10	AC	30	0.1	0	27
2	QF2	Int. MTD DS941/AC C16 1P+N Id=0.03A	1P+N	16	C		Istantaneo	10	AC	30	0.1	1	29
3	QF3	Int. MTD DS941/AC C16 1P+N Id=0.03A	1P+N	16	C		Istantaneo	10	AC	30	0.1	1	8
4	QF4	Interruttore S204 C 16A	4	16	C	Blocco differenziale DDA204 AC 25A 30mA	Istantaneo	25	AC	30	0.1	0	41
5	QF5	Interruttore S204 C 25A	4	25	C	Blocco differenziale DDA204 AC 25A 30mA	Istantaneo	25	AC	30	0.1	0	22

*[Handwritten signature]*