

SCHEDA DI COLLAUDO N°200

MATERIALE COLLAUDATO: GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO E SPLINKER UNI 9490-10779

MODELLO: GPAUWIEEP50-250NAR30/30/2.2

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: MP101-MP151

MARCA: WILO

SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO SATREL: M 01

APPROVAZIONE DELLA D.L. (data): 30.7.2006

N°MATRICOLA: 21994/06 – 21996/06

VERBALE DI COLLAUDO: del 05.01.2007 Codice 2980154 e del 08.01.2007 Cod.2980154

MESSA IN SERVIZIO(data): Anno 2008

PROVE E/O VERIFICHE: verifica visiva corretto montaggio, verificato verbale collaudo WILO, controllo idoneità locale di montaggio, verifica di funzionamento.

Manuali di uso e manutenzione, schemi elettrici, verbale di collaudo: presenti

ESITO: Positivo a seguito di collaudo del 26.02.2009 e 19.03.2009