

## **SCHEMA DI COLLAUDO N°277**

**MATERIALE COLLAUDATO: Materiale antincendio (Idrante a Muro, Idrante soprasuolo, gruppo attacco motopompa, valvola a secco)**

MODELLO: Vedi schede allegate

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: M.AI.11,12,32,4,202,204,210,246

MARCA: GASTEC VESTA

SCHEMA TECNICA DI RIFERIMENTO SATREL: M 79

APPROVAZIONE DELLA D.L. (data): 18.10.2006

N°MATRICOLA: -----

VERBALE DI COLLAUDO: -----

MESSA IN SERVIZIO(data): Anno 2008

PROVE E/O VERIFICHE: verifica visiva corretto montaggio, controllo documentazione, verifica di funzionamento durante il collaudo dell'impianto antincendio del 26.02.2009 e splinker del 19.03.2009

Schede tecniche: presenti

**ESITO: Positivo**