



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

FIRENZE

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RILASCI A:

IMMOBILIARE NUOVA SEDE S.R.L.

Il presente CERTIFICATO con validità dal 18.06.2009 al 18.06.2015 per la
seguente attività compresa nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

92, autorimessa con numero autoveicoli > 50 (fino a 300)

sita nel Comune di FIRENZE, VIA VIRGILIO 4/6/8

Impianti o apparecchiature pericolose:

- gruppo elettrogeno di potenzialità inferiore a 25 Kw

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

- n° 118 posti auto, di cui n° 3 per disabili, al piano primo interrato in
spazio aperto
- n° 121 posti auto, di cui n° 3 per disabili, al secondo piano interrato in
spazio aperto più n° 44 moto in apposita area

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le
altre misure di sicurezza antincendio adottate attraverso il rispetto di quanto
previsto all'Art.4 del D.M. 10.3.98. Inoltre dovranno essere osservate le
limitazioni e le condizioni di esercizio indicate nelle specifiche norme di
prevenzione incendi relative alle attività in oggetto
- rapporto di equivalenza n° 1 auto = n° 4 moto

Mezzi di estinzione:

- estintori con capacità estinguente non inferiore a 21A 89BC in ragione di
n° 14 al primo piano interrato, di n° 16 al secondo piano interrato e di
n° 1 per il gruppo elettrogeno
- impianto sprinkler ed impianto con idranti UNI 45 collegati alla riserva
idrica ed alla stazione di pompaggio dell'intero complesso della
"Immobiliare Nuova Sede"

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente
certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il
periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare
un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le
procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98

L'Istruttore Tecnico

Dott.Ing. ALBERTO DI FLACIDO

Il Comandante Provinciale

Dott.Ing. Giuseppe ROMANO

FIRENZE, il 18.06.2009