

Facciate edifici 4 e 5

Simbolo	Lampada
Q	HIT-CE 35W
R	Incasso pavimento fluorescente 32W

Rampa parcheggi, ingresso Sud

Simbolo	Lampada
S	Corpo illuminante a colonna addossato a parete HIT 20W

Sentieri

Simbolo	Lampada
D	Fluorescente compatta TC-DEL 10W

Ingresso Sud

Simbolo	Lampada
E	Fluorescente lineare T5 35W

Scultura di Pomodoro

Simbolo	Lampada
U	GTI-12 50W

Panca in pietra

Simbolo	Lampada
G	Led bianchi sat. alternativa al tipo D

Scale

Simbolo	Lampada
P	Led bianchi incassati a pavimento
F	Led bianchi da applicare a parete

Piante

Simbolo	Lampada
V	Incasso a terra 35/70W, con ottica orientabile
	Presa CEE interbloccata 2P+T/16A
	Presa IP65 (vedi particolare costruttivo)
	Pozzetto interrato in cls per derivazione linee di alimentazione (dim. indicate in planta)
	Cavidotti interrati per posa linee di alimentazione (dim. indicate in planta)

- Le misure indicate in progetto sono state rilevate dal disegno. Sono quindi di riferimento e pertanto sono da verificare in cantiere.
- Importante:
  A) la suddivisione degli interassi rispetto la regola che l'interasse intermedio è doppio degli esterni
  B) rispetto agli angoli ed agli spigoli il 1° corpo illuminante sia sempre posizionato alla stessa distanza rispetto all'angolo ed agli spigoli stessi e possibilmente ad una distanza degli stessi

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PRESE GIARDINO A SCOMPARSA

JOLLY-TOWER - TORRETTE DI POTENZA CARRABILI A SCOMPARSA - FINO A 3* 64T

Disegni - JT03



Sequenza di installazione



jolly set

ELECA s.r.l.
Impianti ASCENSORI

20900 Cerro (Mi) Italy
Via Volta, 57 (Z.I.)
Tel. (+39) 02 96 59 206 - 041
Telefax (+39) 031 715 007

E-mail: jollyset@jollyset.it
www. jollyset.it



ILLUMINAZIONE SCULTURA DI GIO' POMODORO
- Illuminazione da quattro punti con proiettori su picchetto;
- per la valorizzazione della scultura (bronzo Lucido) si prevede l'utilizzo di lampade ad alogeni -

SOLUZIONE 2



ILLUMINAZIONE PANCA IN PIETRA
- staica led verranno incassate nella parte inferiore della panca per una leggera illuminazione della zona



ILLUMINAZIONE GRUPPI DI ALBERI
- Incasso a terra circolare a fascio largo con lampada ad alogenuri metallici 70W

NOTA:

- TUTTE LE VIE CAVI QUALI TUBAZIONI, POZZETTI E BASAMENTI PER APPARECCHI ILLUMINANTI ALL'INTERNO DEL GIARDINO SONO A CARICO DELLA DITTA "EUROAMBIENTE"
- I CAVI DI ALIMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI DAI QUADRI ESTERNI E RELATIVI ALLACCIAMENTI, PRESE A SCOMPARSA E LE PRESE DI SERVIZIO ZONA AUTORIMESSA PUBBLICA SONO A CARICO DELLA DITTA "SATREL".

NOTA PER "EUROAMBIENTE"
REVISIONE RISPETTO ALLA TAVOLA PRECEDENTEMENTE REDATTA

LOGGETTE FACCIATE EDIFICI 4 E 5
VERSO INGRESSO SUD
- incasso a terra circolare a fascio largo per illuminazione generale facciata
- incasso a terra lineare a fascio largo posizionato lungo le pareti laterali delle loggette per l'illuminazione interna



SCALE
- incassi a pavimento
- incassi laterali in cemento armato



ILLUMINAZIONE RAMPA
- Lampade a parete con emissione asimmetrica del flusso per l'illuminazione del cobretto

0.55 è riferito all'asse dell'apparecchio e va misurato dal piano di calpestio.
- L'interasse segnato in disegno è indicativo in quanto dasumi dal disegno l'esatto misura è da

-Le misure sono state rilevate da disegno pertanto sono indicative, vanno verificate in cantiere. Nella considerazione di avere un interasse simili a quelli segnati

ILLUMINAZIONE SENTIERI PICCOLI
- apparecchi a colonna



ILLUMINAZIONE SENTIERI GRANDI
- 2 apparecchi a colonna



ILLUMINAZIONE PERCORSI
- i sentieri stretti vengono illuminati con apparecchi singoli con interdistanza di 4m
- i sentieri larghi sono illuminati con coppie di apparecchi con interdistanza di 5m

IMMOBILIARE NUOVA SEDE s.r.l.

Via Bufalini 6, Firenze

Progetto per la realizzazione della Nuova Sede della Cassa di Risparmio di Firenze

IMPIANTI ELETTRICI

Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato	Data	Autorizzato
5						
4						
3						
2						
1	EMISSIONE	VOLPE	SACCHETTI	FAZZINI	10-09-2008	SPROCCHETTI

SATREL s.p.a.

SEDE AMMINISTRATIVA
UFFICI E STABILIMENTO
Via di Le Prata, 103
50041 - CALENZANO FI

Cliente:
IMMOBILIARE NUOVA SEDE S.r.l.

Località:
VIA BUFALINI, 6 - 50122 FIRENZE

Impianto:
IMPIANTO ADIBITO AD USO COMMERCIALE

Titolo:
DISTRIBUZIONE CAVIDOTTI
ILLUMINAZIONE ESTERNA GIARDINO
(RIF. PROG. ESEC. E602)

Commessa:				Rev.	Scala	Form.	Foglio	di
1148	EL	DK921		1	1:250	A0	1	1