

SCHEDA DI COLLAUDO N°207

MATERIALE COLLAUDATO: Pompe di centrale, gruppi di pressurizzazione e di sollevamento

MODELLO: GPV-2P 407T , GPVR-3P 1607/67

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: MP.110 – 129, MP.31/41/42 , NPM2 - 22

MARCA: WILO

SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO SATREL: M 08

APPROVAZIONE DELLA D.L. (data): 30.07.2006

N°MATRICOLA: ---

VERBALE DI COLLAUDO: del 13.12.2006 - 25.07.2008 – 05.09.2007

MESSA IN SERVIZIO(data): Anno 2008

PROVE E/O VERIFICHE: verifica visiva corretto montaggio, verificato verbale collaudo WILO, controllo idoneità locale di montaggio, verifica di funzionamento.

Manuali di uso e manutenzione, schemi elettrici, verbale di collaudo: presenti

ESITO: Positivo