

## **ELENCO ELABORATI**

### **CMZ:**

- Dichiarazione a firma dell'Ing. Zambaldi su impianto di estinzione incendi a sprinkler ed impianto di aerazione

### **GPA – Direzione Lavori:**

- Documentazione disoleatore:
  - Scheda tecnica disoleatore
  - Documento di trasporto disoleatore
- CPI:
  - CPI autorimessa
- Completamento documentazione VVF per richiesta CPI:
  - lettera di trasmissione documentazione ai VVF
  - scheda tecnica gruppo elettrogeno
  - layout autorimessa -1 con segnaletica
  - layout aut pubblica -2 con segnaletica
  - Documentazione Fotografica\_ripristino muratura gruppi elettrogeni
  - F-1148MCAN032 – Elaborato grafico autorimessa pianta piano 2° interrato impianto antincendio ventilazione sprinkler idranti
  - G-1148MCAN033 – Elaborato grafico autorimessa pianta piano 1° interrato impianto antincendio ventilazione sprinkler idranti
  - Ricevuta VVF richiesta rilascio CPI autorimessa

### **Ing. Polli:**

- ESTRATTO COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI e MECCANICI E INTEGRAZIONE
  - Impianto antincendio (vasca di accumulo e gruppi di pressurizzazione) ;
  - Impianto elettrico a servizio impianto antincendio
  - Allegati alla relazione di collaudo

### **SATREL:**

- Testine sprinkler:
  - Dichiarazione disponibilità testine sprinkler di scorta
- Targhette:
  - Documentazione fotografica che attesta l'avvenuta indicazione degli attacchi motopompa
- Autorimessa pubblica – Impianto elettrico:
  - A-DM37-08
  - B-Relazione tipologia materiali
  - C-CCIAA
  - D-Scheda tecnica corpi illuminanti di emergenza-OVA
  - E-Scheda tecnica Gruppo elettrogeno Pramac
  - F- Schema elettrico QE APU - Schneider
  - G- Schede rivelazione incendi e gas Notifier
  - H- Scheda tecnica Blindo-Zucchini

- I- Scheda tecnica corpi illuminanti -Disano
- L- Scheda tecnica Canali-Naxso
- M- Scheda tecnica Cavi-Prysmian
- N-Prove su interruttori differenziali QAUP
- O-Prove di isolamento sui cavi QAUP
- P- Dichiarazione Setin Enigineering su esecuzione prescrizioni
- Q-1148ELDJ202 – Autorimessa Pubblica - Piano 1° interrato Distribuzione luce normale e di emergenza
- R-1148ELDJ203 – Autorimessa Pubblica - Piano 2° interrato Distribuzione luce normale e di emergenza
- S-1148ELDJ600 – Autorimessa Pubblica - Piano 1° interrato Distribuzione impianti speciali
- T-1148ELDJ601 – Autorimessa Pubblica - Piano 2° interrato Distribuzione impianti speciali
- U-1148ELDK921 – Distribuzione cavidotti – Illuminazione esterna giardino

- Autorimessa pubblica – Impianto meccanico:

- A-DM37-08
- B-Relazione tipologia materiali
- C-CCIAA
- D- Scheda tecnica Estrattori-Novair
- E- Scheda tecnica materiale antincendio
- F-1148MCAN032 – Elaborato grafico autorimessa pianta piano 2° interrato impianto antincendio ventilazione sprinkler idranti
- G-1148MCAN033 – Elaborato grafico autorimessa pianta piano 1° interrato impianto antincendio ventilazione sprinkler idranti