

SCHEDA DI COLLAUDO N°262

MATERIALE COLLAUDATO: **Flussometri per gruppi di pressurizzazione antincendio**

MODELLO: Mod.FBR

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: M.VM.01

MARCA: Officine Orobiche

SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO SATREL: M 63

APPROVAZIONE DELLA D.L. (data): 06.06.2006

N°MATRICOLA: -----

VERBALE DI COLLAUDO: -----

MESSA IN SERVIZIO(data): Anno 2008

PROVE E/O VERIFICHE: verifica visiva corretto montaggio, controllo documentazione, verifica di funzionamento.

Schede tecniche: presenti

ESITO: **Positivo**