

## **SCHEDA DI COLLAUDO N°024**

MATERIALE COLLAUDATO: **QUADRI ELETTRICI BASSA TENSIONE**

MODELLO: QPA - Quadro pompe antincendio

RIFERIMENTO ELENCO PREZZI: NPE023

MARCA: SCHNEDEIR Electric

SCHEDA TECNICA DI RIFERIMENTO SATREL: DOX quadri elettrici

APPROVAZIONE DELLA D.L. (data): 27.09.2007

N°MATRICOLA o rif.(schemi elettrici): NHJC1168944

VERBALE DI COLLAUDO: ABT06/092/FI

MESSA IN SERVIZIO(data): a seguito del montaggio

PROVE E/O VERIFICHE: verifica visiva corretto montaggio, verificato verbale collaudo Schneider electric, controllo idoneità locale di montaggio, verifica di funzionamento durante il normale utilizzo e durante la prova di black-out generale.

Manuali di uso e manutenzione, schemi elettrici, verbale di collaudo: presenti

ESITO: **Positivo**