SIMBOLO	DESCRIZIONE
QMT	Quadro elettrico di media tensione
QCAB	Quadro elettrico cabina bt
QSC	Quadro elettrico locali servizi cabina
QCB	Quadro elettrico carica batterie
QGE	Quadro elettrico gruppo elettrogeno
QSG	Quadro elettrico servizi generali
QZCS	Quadro elettrico ufficio da settore ordinario
QUPS	Quadro elettrico ufficio da settore UPS
QCOMP A=H	Quadro elettrico compartimento "A"="H"
QASC1÷4	Quadro elettrico ascensore 1÷4
Q1EST	Quadro elettrico esterno piazza 1
Q2EST	Quadro elettrico esterno piazza 2
QBICI	Quadro elettrico locale biciclette
Q1INT	Quadro estrazione aria interrato 1
Q2INT	Quadro estrazione aria interrato 2
Q3INT	Quadro estrazione aria interrato 3
QAUX	Quadro elettrico servizi locale cabina
QA1	Quadro elettrico anti alghe 1
QA2	Quadro elettrico anti alghe 2
QCOMP	Quadro elettrico compressori
QIRR	Quadro elettrico irrigazione giardino
QTB	Quadro elettrico tabelloni pubblicitari

SIMBOLO	DESCRIZIONE
QSAN	Quadro bordo macchina per pompe sollevamento acque reflue
QS1	Quadro di bordo macchina per pompe sollevamento acqua lato ingresso
QS2	Quadro di bordo macchina per pompe sollevamento acqua lato uscita
QVV	Quadro bordo macchina per pompe vuotatura vasca
QIP1 QIP2 QIPR	Quadri bordo macchina per pompe idranti
QSP1 QSP2 QSPR	Quadri bordo macchina per pompe sprinkler
	Quadretto costituito da n.1 interruttore diff. puro generale 2x25A Id=30mA con n.1 int. aut. magnet. 2x10A, n.1 int. aut. magnet. 2x16A e n.1 int. aut. magnet. 2x20A
	Quadretto distribuzione prese carica batterie costituito da interruttore differenziale puro 4x63A Id=30mA (generale blindo distribuzione prese)
	Quadretto prese motorini costituito da n.1 interruttore generale automatico magnetotermico differenziale 2x10A Id=30mA in protezione di n.6 prese schuko 2P+T 10/16A entro contenitori stagni
QCA	Quadretto prese costituito da n.3 interruttori automatici magnetotermici 2x10A a protezione ciascuno di n.1 presa schuko 2P+T 10/16A
	Quadretto costituito da int. aut. magnet. diff. 2x20A Id=30mA per alimentazione sbarra generale violetta
x5	N.5 Pulsanti di sgancio energia elettrica in custodia sottovetro relativi a: -sgancio interruttore generale di media -inibizione UPS -sgancio interruttore quadro commutazione e inibizione gruppo elettrogeno -n.2 comandi scarica manuale locale gruppo elettrogeno
	Quadretto costituito da interruttore automatico magnetotermico 2x40A
	Quadretto costituito da n.1 int. aut. magnet. 2x16A (alimentazione linea prese UPS) e n.1 int. aut. magnet. 2x16A con n.7 prese schuko 2P+T 10/16A
UPS	Gruppo di continuità UPS P=40KVA
TR1 TR2	Trasformatori isolati in resina P=400KVA in parallelo
RIF	Rifasamento automatico
GE	Gruppo elettrogeno con quadro a bordo macchina di potenza P=275KVA
PG	Pompa gasolio gruppo elettrogeno
	Presa da incasso 2P+T 10A
	Presa Shuko 2P+T 10/16A

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Presa da incasso 2P+T 16A comandata e protetta da interruttore automatico magnetotermico 2x10A
	Presa da incasso 2P+T 16A comandata e protetta direttamente da quadro
	Presa da incasso 2P+T 16A comandata e protetta da interruttore bipolare e fusibile
	Presa Shuko 2P+T 10/16A comandata da interruttore bipolare
	Presa 2P+T 10A montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di protezione a molla
	Presa 2P+T 16A montata entro scatola da parete o da incasso completa di coperchietto di protezione a molla
	Presa unel schuko 2P+T 10/16A entro contenitore con coperchietto di protezione a molla
	Presa interbloccata 2P+T 16A completa di fusibili
	Presa interbloccata 3P+T 16A completa di fusibili
	Gruppo prese costituito da n.2 prese schuko 2P+T 10/16A, n.2 prese 2P+T 10A e n.1 presa 2P+T 16A protette e comandate da interruttore automatico magnetotermico
	Gruppo prese costituito da n.6 prese bipasso 2P+T 10/16A e n.1 presa schuko 2P+T 10/16A
TD	Punto di utilizzo generico per trasmissione dati
TI	Torretta a pavimento costituita da n.4 prese schuko 2P+T 10/16A, n.4 prese bipasso 2P+T 10/16A e n.4 prese RJ45 per trasmissione dati
	Interruttore unipolare da incasso
	Interruttore bipolare entro scatola da parete o da incasso completa di guaina protettiva elastica trasparente
LB	Lettore di badge
	Blindo distribuzione prese carica batterie auto
2x58	Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 58W
1x36	Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W
E 1x36	Plafoniera stagna IP 65 con armatura e schermo in materiale autoestinguente cablata e rifasata completa di n. 1 tubo fluorescente 36W per illuminazione di emergenza
1x36	Plafoniera stagna IP 65 con corpo in acciaio e vetro temperato cablata rifasata e completa di n. 1 tubo fluorescente 36W
E 1x36	Plafoniera stagna IP 65 con corpo in acciaio e vetro temperato cablata rifasata e completa di n. 1 tubo fluorescente 36W con inverter per illuminazione di emergenza

SIMBOLO	DESCRIZIONE
37	Plafoniera con armatura in acciaio e ottica per videoterminali cablata e rifasata completa di n. 2 tubi fluorescenti 36W
	Proiettore IP55 con corpo in fusione, schermo riflettore in alluminio equipaggiato con lampada al sodio alta pressione da 70W, accenditore e vetro temperato di protezione ottica asimmetrica
	Proiettore IP55 con corpo in fusione, schermo riflettore in alluminio equipaggiato con lampada al sodio alta pressione da 70W, accenditore e vetro temperato di protezione ottica simmetrica
8	Corpo illuminante da parete con lampada fluorescente
1	Corpo illuminante con lampada fluorescente compatta da 10W
2	Corpo illuminante da incasso stagno IP54 con lampada a vapori di mercurio 80W
3	Riflettore stagno IP66 completo di lampada a joduri metallici da 150W montato su palo
4	Riflettore stagno IP66 completo di lampada fluorescente da 24W
	Corpo illuminante a soffitto completo di lampada fluorescente compatta
	Plafoniera autonoma per illuminazione di emergenza e di sicurezza del tipo SA
SB	Scaldabagno 220V
ES	Estrattore aria locale cabina MT/bt
PM	Pompa lato mugnone con quadro di bordo macchina per sollevamento acqua di emergenza
PSM1 PSM2	Pompe di sollevamento acque chiare ubicate nel sottosuolo
PS1A PS1B	Pompe di sollevamento acqua lato ingresso
PS2A PS2B	Pompe di sollevamento acqua lato uscita
C1 C2	Compressori 1 e 2
P1 P2	Pompe vuotatura vasca 1 e 2
AS1 ÷ AS4	Quadri bordo macchina ascensore
SR	Sbarra elettrica
CA	Cassa automatica
CDZ	Split 220V

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Posto citofonico da interno