



SIGLA UTENZA		ALIM. Q. COMMUTAZIONE	ALIM. DA G.E.	ALIM. DA Q. COMMUTAZIONE	BY-PASS	RIFASAMENTO AUTOMATICO	ALIM. QUADRO UPS		
Pn utenza		KVA				120	40		
In utenza		A				182			
Portata interruttore/sezionatore		A		4x630	4x630	4x400	4x100		
Campo regolaz. rele termico/It		A		(400-500)		240-320 240	70-100 80		
Campo regolaz. rele magnetico/Im		A				1600-3200 2000	800		
Regolazione Relè Differenziale	I								
	t								
Composiz. barra di cablaggio				4(1x40x6)	4(1x40x6)	4x20x5	4x20x5		
Sigla morsetti									
Riferimento circuito									
Cavo di collegamento		mmq		3(1x240)+N240	6(1x120)+N120	3(1x120)+N120	3(1x35)+N35		
Conduttore di protezione		mmq		120		50	16		
Lunghezza cavo		mt		13	10	16	10		
Descriz. utenza									
FIRENZE PARCHEGGIO S.p.A. Via G. La Pira, 21 - Firenze - Tel. 055/27.20.11				PROTECNNO S.R.L. Progettazione Impianti Tecnologici Via Bolognese, 11 50127 Firenze Tel. 055/505699 Fax 055/505654 info@protecnno.com		OGGETTO:		DISEGNO	
PARCHEGGIO PARTERRE				P.I. MAURO MARTINI		SCHEMA QUADRO GENERALE B.T.		QGBT	
								DATA	
								NOV. 2011	
								FOGLIO	
								3 di 10	