



SICLA UTENZA		ALIM. QUADRO SPRINKLER (QSP)	ALIM. QUADRO SPRINKLER (QSP)	ALIM. QUADRO SPRINKLER (QSPR)	ALIM. QUADRO IDRANTI (QAI)	ALIM. QUADRO IDRANTI (QAI)	ALIM. QUADRO IDRANTI (QAI)	ALIM. MOTIDPMPA	STAZIONE DI ENERGIA 24Vcc	SERVIZI L.DC. CABINA + GE	RISERVA
<i>Pn utenza</i>	<i>KVA</i>	22	22	2.2	30	30	2.2				
<i>In utenza</i>	<i>A</i>	44	44	3.5	60	60	3.5				
<i>Portata interruttore/sezionatore</i>	<i>A</i>	3x160/100A	3x160/100A	4x32/25A	3x160/125A	3x160/125A	4x32/25A	4x32	2x10	4x20	4x16
<i>Campo regolaz. rele termico/It</i>	<i>A</i>										
<i>Campo regolaz. rele magnetico/Im</i>	<i>A</i>										
<i>Regolazione Relè Differenziale</i>	<i>I</i>										
	<i>t</i>										
<i>Compositiz. barra di cablaggio</i>		4x20x5	4x20x5	4x4	4x20x5	4x20x5	4x4	4x4	2x2.5	4x4	4x4
<i>Sigla morsetti</i>		43-44-45	46-47-48	49-50-51-52	53-54-55	56-57-58	59-60-61-62	63-64-65-66	67-68	69-70-71-72	73-74-75-76
<i>Riferimento circuito</i>		L14A	L14B	L14C	L15A	L15B	L15C				
<i>Cavo di collegamento</i>	<i>mmq</i>	4x16	4x16	4x2.5	4x25	4x25	4x2.5				
<i>Conduttore di protezione</i>	<i>mmq</i>										
<i>Lunghezza cavo</i>	<i>mt</i>	75	75	75	75	75	75				
<i>Descriz. utenza</i>											



FIRENZE PARCHEGGIO S.p.A.
Via G. La Pira, 21 - Firenze - Tel. 055/27.20.11

PROTECN S.R.L.
Progettazione Impianti Tecnologici

Via Bologna, 11 50127 Firenze
Tel. 055/505698 Fax 055/505694
info@protecn.com

OGGETTO:

SCHEMA QUADRO GENERALE B.T.

DISEGNO

QGBT

DATA

NOV. 2011

FOGLIO

5 di 10

PARCHEGGIO PARTERRE

P.I. MAURO MARTINI