



SIGLA UTENZA		SOTTOGEN. 2	ALIM. QUADRO COMPARTO "B"	ALIM. QUADRO COMPARTO "D"	ALIM. QUADRO COMPARTO "F"	ALIM. QUADRO COMPARTO "H"	ALIM. QUADRO ASCENSORE 3	SEZ. INTERRU. MODULARI	Q.ZCS		
Pu utenza	KVA	14.4	14.4	7.5	7.6	14.5	30				
In utenza	A	21.8	21.8	11.4	11.5	21.9	45.5				
Portata interruttore/sezionatore	A	4x250	4x100	4x100	4x100	4x100	4x100	2x25			
Campo regolaz. rele termico/It	A	175-250 250	40	20-25	16-20	32-40	80-100				
Campo regolaz. rele magnetico/Im	A	1250-2500 2500	250	300	240	240	500	1300			
	I	0,3A	0,3A	1A	1A	1A	1A	1A			
Regolazione Relè Differenziale	t	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
Composiz. barra di cablaggio		4x20x5	4x20x5	4x20x5	4x20x5	4x20x5	4x20x5	4x20x5			
Sigla morsetti											
Riferimento circuito											
Cavo di collegamento	mmq		L8	L9	L10	L11	L12	L13			
Conduttore di protezione	mmq		3x10+N10	3x10+N10	3x6+N6	3x6+N6	3(1x35)+N35	3x25+N25			
Lunghezza cavo	mt		10	10	6	6	16	16			
Descriz. utenza			28	29	29	28	35	21			
FIRENZE PARCHEGGIO S.p.A.		PROTEC S.R.L.		OGGETTO:		DISEGNO		DATA			
Via G. La Pira, 21 - Firenze - Tel. 055/27.20.11		Progettazione Impianti Tecnologici		Via Bolognese 11 50127 Firenze Tel. 055/505699 Fax 055/505654 info@protecsrl.com		SCHEMA QUADRO GENERALE B.T.		NOV. 2011			
PARCHEGGIO PARTERRE		P.I. MAURO MARTINI				QGBT		FOGLIO			
								6 di 10			