


Dati barratura: 400/230V - 50Hz - I<sub>k</sub> = 35,057 kA

AL FG 5



Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	35,057
Tens. Nomin. di impiego [V]:	400
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	---
Codice:	

Sigla utenza		RIS2	RIS1	S2	CI	CF	C2GF3	C1GF3	GF3
Descrizione		RISERVA 2	RISERVA 1	QUADRO SOTTOCENTRALE 2	CENTRALE IDRICA	QUADRO CENTRALE FRIGORIFERA	CONDENSATORI 2 GRUPPO FRIGO 3	CONDENSATORI 1 GRUPPO FRIGO 3	GRUPPO FRIGO 3 (RISERVA)
POTENZA INSTALLATA	[kW]	0	0	96	12	347	18	18	605
CORRENTE (I <sub>b</sub> )	[A]	0	0	167	22	628	32	32	1.027
TENSIONE	[V]	400	400	400	400	400	400	400	400
FATTORE DI POTENZA		---	---	0,844	0,9	0,801	0,8	0,8	0,85
PROTEZIONE	Marca	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB	ABB
	Tipo	T1N 160 TMD160	T1N 160 TMD160	T1N 250 TMD250 N/2+RC222	T1N 160 TMD32	S6 S800 PR212/P - LSI	T1N 160 TMD50	T1N 160 TMD50	S7 S1250 PR212/P - LSI
	Curva	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
	Polarità	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare	Quadrifpolare
	In Max/Min/Reg. [A]	160/112/160	160/112/160	250/175/250	32/22/32	800/320/800	50/35/50	50/35/50	1.250/500/1.250
	Im Max/Min/Reg. [A]	---/---/1.600	---/---/1.600	---/---/2.500	---/---/500	8.000/800/8.000	---/---/500	---/---/500	12.500/1.250/12.500
	P.d.l. [kA]	36	36	36	36	50	36	36	50
CONTATTORE	I differenziale (I <sub>d</sub> ) [A]	---	---	1 - A	---	---	---	---	---
	T diff. [sec]								
	Esecuzione	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO	SCATOLATO
LINEA	Sigla cavo	---	---	FG7M1/N07G9-K PE	FG70M1	FG7M1/N07G9-K PE	FG70M1	FG70M1	FG7M1/N07G9-K PE
	Sezione [mmq]			3(1x185)+(1x95)+(1PE95)	1(5G6)	3(2x1x185)+(1x185)+(1PE185)	1(5G10)	1(5G10)	
	Posa	---	---	13_	13_	13_	12_	12_	13_
	Lunghezza/L. Max [m]	---/---	---/---	230/363	30/39	10/64	30/66	30/66	20/49
	C.d.t. fondo linea [%]	0,34	0,34	2,67	1,21	0,55	1,06	1,06	0,73
NOTE	Portata (I <sub>z</sub> ) [A]	---	---	426	43	853	57	57	1.485

PROGETTAZIONE:



M&E srl  
Via Giovanni da Cassia, 15 - Firenze  
Tel. 055 334071 - Fax 055 364841  
e-mail: postmaster@meestl.com

IMPRESA:

MEBA IMPIANTI E COSTRUZIONI

.\\Immagini\\logo\_meba.bmp

COMMITTENTE:



OGGETTO:

GRANDISTAZIONI S.P.A. - FIRENZE S.M.N.

Descrizione:

Quadro Generale BT settore CDZ

DISEGNO:

IE-04

FOGLIO

4

SEGUE

5